

ING. JOSÉ GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO
CED. PROF. 2225545 DGP-SEP
UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P.
No. De Registro UVSELP 043-C
E-MAIL: jguadalupezavala@outlook.com

dictamen

Celaya, Gto. A 03 de Junio de 2023.

Dictamen No. PA-ZA-0007-2023

Razón Social:

NUEVO GAS, S.A. DE C.V.

Domicilio:

LIBRAMIENTO SALTILLO – NUEVO LAREDO KM. 20 + 800

Municipio:

ESCOBEDO

Estado: **NUEVO LEON**

En base a la verificación realizada el día 31 de Mayo de 2023.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 1º de Julio de 1992 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Dicembre de 1996 y la del 20 de Mayo de 1997 y de acuerdo al artículo 3º fracción IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99, así como del Reglamento de Gas Licuado del Petróleo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Diciembre de 2007 y de acuerdo a sus artículos 19, 67, 85, 87, 89 y 90, y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación No. UVSELP 043-C Con acreditación vigente otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) y la aprobación vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos otorgada en el oficio No. ASEA/UGSIVC/1034/2015 de fecha 11 de Mayo del 2015 y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente:

DICTAMINO

**✓ PLANTA DE DISTRIBUCION DE GAS L.P. EN
OPERACION**

Que **LOS ACCESORIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA MECANICO DE GAS L.P., E INSTALACIONES EN GENERAL; No. DE PERMISO OTORGADO POR LA CRE LP/14537/DIST/PLA/2016**; de la Planta destinada para Distribución de Gas L.P. cuyas características son las siguientes:

No. De tanques	Capacidad en litros	Capacidad total de almacenamiento litros	Marca	No. De Serie	Año de Fabricación
1	250,000	1,400,000	TATSA	TP-1828	2002
2	250,000		CYTS	TP-15593	2015
3	450,000		CYTS	TP-19724	10/2019
4	450,000		CYTS	TP-19725	11/2019

Es **SI CONFORME** de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Inciso 6.2.1 y 6.2.2, numeral 4, o en su caso inciso 6.2.3 y el numeral 4 y 5 del PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014, "Plantas de Distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su Operación", publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia Miércoles 22 de Octubre de 2014, por lo cual **LOS ACCESORIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA MECANICO DE GAS L.P., E INSTALACIONES EN GENERAL; No. DE PERMISO OTORGADO POR LA CRE LP/14537/DIST/PLA/2016**; se dictamina tal y como a la fecha se encuentran.

Así mismo se ha informado al propietario de la Empresa **NUEVO GAS, S.A. DE C.V.** Que cualquier modificación a **LOS ACCESORIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA MECANICO DE GAS L.P., E INSTALACIONES EN GENERAL; No. DE PERMISO OTORGADO POR LA CRE LP/14537/DIST/PLA/2016**; es su responsabilidad, en caso de no ser notificado a la unidad de verificación para su revisión y verificación.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su caso proceda.

GAS, L.P.

ING. JOSÉ GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO
CED. PROF. 2225545 DGP-SEP
UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P.
No. De Registro UVSELP 043-C
SECRETARIA DE ENERGIA

Vigencia del dictamen: un año a partir de la fecha de expedición y siempre y cuando no se realicen modificaciones.

El presente dictamen no puede ser copiado o reproducido en forma parcial por ningún medio, sin la aprobación por escrito del titular de la unidad de verificación.