

ING. JOSÉ GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO
CED. PROF. 2225545 DGP-SEP
UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P.
No. De Registro UVSELP 043-C
E-MAIL: jguadalupezavala@outlook.com

DICTAMEN

Celaya, Gto. A 03 de Junio de 2023.

Dictamen No. PA-ZA-0008-2023

Razón Social:

SABIGAS GARZA, S.A. DE C.V.

KM. 1083 + 600 CARRETERA NACIONAL MEXICO - LAREDO

Municipio: **SABINAS HIDALGO** Estado: **NUEVO LEON**

En base a la verificación realizada el día 01 de Junio de 2023.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de Julio de 1992 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996 y la del 20 de Mayo de 1997 y de acuerdo al artículo 3º fracción IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99, así como del Reglamento de Gas Licuado del Petróleo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Diciembre de 2007 y de acuerdo a sus artículos 19, 67, 85, 87, 89 y 90, y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación No. UVSELP 043-C Con acreditación vigente otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) y la aprobación vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos otorgada en el oficio No. ASEA/UGSIVC/1034/2015 de fecha 11 de Mayo del 2015 y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente:

DICTAMINO

✓ PLANTA DE DISTRIBUCION DE GAS L.P. EN OPERACION

Que LOS ACCESORIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA MECANICO DE GAS L.P., E INSTALACIONES EN GENERAL; No. DE PERMISO OTORGADO POR LA CRE LP/14068/DIST/PLA/2016; de la Planta destinada para Distribución de Gas L.P. cuyas características son las siguientes:

No. De tanques	Capacidad en litros	Capacidad total de almacenamiento litros	Marca	No. De Serie	Año de Fabricación
1	52,000	52,000	TATSA	UB-039	1982

Es **SI CONFORME** de acuerdo a los requerimientos establecidos en el inciso 6.2.1 y 6.2.2, numeral 4, o en su caso inciso 6.2.3 y el numeral 4 y 5 del PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014, "Plantas de Distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su Operación", publicada en el Diario Oficial de la Federación el día Miércoles 22 de Octubre de 2014, por lo cual **LOS ACCESORIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA MECANICO DE GAS L.P., E INSTALACIONES EN GENERAL; No. DE PERMISO OTORGADO POR LA CRE LP/14068/DIST/PLA/2016;** se dictamina tal y como a la fecha se encuentran.

Así mismo se ha informado al propietario de la Empresa **SABIGAS GARZA, S.A. DE C.V.** Que cualquier modificación a LOS ACCESORIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA MECANICO DE GAS L.P., E INSTALACIONES EN GENERAL; No. DE PERMISO OTORGADO POR LA CRE LP/14068/DIST/PLA/2016; es su responsabilidad, en caso de no ser notificado a la unidad de verificación para su revisión y verificación.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su caso proceda.

	<p>los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son acabadad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su ca-</p> <p>GAS, L.P.</p> <p>ING. JOSÉ GUADALUPE ZAVALA ANDRADE ENGENIERO INDUSTRIAL MECÁNICO</p> <p>REGISTRO N° UVSELP 045-C DGP-SEP REGISTRO N° UVSELP 043-C</p> <p>SECRETARÍA DE ENERGÍA</p>
<p>ING. JOSÉ GUADALUPE ZAVALA ANDRADE</p> <p>No. de REG. UVSELP 045-C</p>	

Vigencia del dictamen: un año a partir de la fecha de expedición y siempre y cuando no se realicen modificaciones.

El presente dictamen no puede ser copiado o reproducido en forma parcial por ningún medio, sin la aprobación por escrito del titular de la unidad de verificación.