



LOCALIZACION DE EXTINTORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIO

ESC. 1:200

UBICACION DE LETREROS DE SEGURIDAD

ESC. 1:200

DATOS GENERALES		ESPECIFICACIONES
PERMISO DE EXPENDIO AL PUBLICO DE GAS LICUADO DE PETROLEO MEDIANTE ESTACION DE SERVICIO CON FIN ESPECIFICO		ESTACION DE GAS L.P. PARA CARBURACION TIPO "B" (COMERCIAL) SUBTIPO B.I. GRUPO I
NO. LP/16456/EXP/ES/2016		CON RECIPIENTE A INTEMPERIE SOBRE PISO
DE FECHA: 17 DE MARZO DEL 2016		NUEVO GAS, S.A. DE C.V.
UBICACION: LIBRAMIENTO SALITTO – NUEVO LAREDO KM. 20+800 EN MUNICIPIO DE ESCOBEDO		ESTADO DE NUEVO LEON
ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO CED. PROF. 2765169-DGP SEP		
VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTACION DE GAS L.P. PARA CARBURACION		
ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO CED. PROF. 2422545-DGP SEP UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P. No. de Registro UVSEL043-C REG. AUT. EMA-SENER		
FECHA: NOVIEMBRE DEL 2021		
ESCALA: INDICADA		
ACOTACION: METROS		
DIBUJO: Marcos Ramirez Calero		
PLANO No.: EST-NG-2021-11/01		

LOCALIZACION DE EXTINTORES MANUALES				
AREA	No. DE EXT.	TIPO	CLASE	RADIO DE COBERTURA
AREA DE ALMACENAMIENTO	2	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	2.68
TOMA DE CARBURACION	2	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	2.68
BOMBA	1	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	2.68
OFICINA	--	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	3.29
EXTINTOR DE CARRETILLA	--	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	7.37
TABLERO ELECTRICO	1	BIOXIDO DE CARBONO	C	2.92
SERVICIO SANITARIO	2	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	3.29
ALMACEN	--	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	3.29
CAJA	--	FOSFATO DE MONOAMONICO	ABC	3.29

CODIGO DE COLORES DE TUBERIAS	
AGUA CONTRA INCENDIO	ROJO
AIRE O GAS INERTE	AZUL
GAS EN FASE VAPOR	AMARILLO
GAS EN FASE LIQUIDO	BLANCO
GAS FASE LIQUIDO RETORNO	BLANCO CON BANDAS VERDES
TUBOS DE DESFOGUE	BLANCO
TUBERIA ELECTRICA	NEGRA

S I M B O L O G I A	No.	L E T R E R O S
	I	PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS O PERSONAL NO AUTORIZADOS
	II	PELIGRO NO FUMAR
	III	APAGAR SU MOTOR ANTES DE INICIAR LA CARGA
	IV	PROHIBIDO CARGAR GAS SI HAY PERSONAS ABOARDO DEL VEHICULO
	V	ROTULO CON INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LA OPERACION DE RECEPCION DE GAS L.P.
	VI	ROTULO CON INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LA OPERACION DE SUMINISTRO DE GAS L.P.
	VII	SE PROHIBE ENCENDER FUEGO
	VIII	VELOCIDAD MAXIMA 10 K.P.H.
	X	PELIGRO GAS INFLAMABLE
	XI	PROHIBIDO ESTACIONARSE
	XII	ALARMA CONTRA INCENDIO
	XIII	SALIDA DE EMERGENCIA
	XIV	BOTON PARO DE EMERGENCIA
	SIMB.	EQUIPO CONTRA INCENDIO
	EXTINTOR DE CARRETILLA DE POLVO QUIMICO SECO DE 60 KG.	
	EXTINTOR TIPO MANUAL CLASE ABC CAPACIDAD 9 KGS	
	EXTINTOR TIPO MANUAL CLASE C (BIOXIDO DE CARBONO) CAPACIDAD 9 KGS	

ESTE PLANO NO ES PARA FINES CONSTRUCTIVOS

PROYECTO
SISTEMA
CONTRA
INCENDIO