



UBICACION DE EXTINTORES

ESCALA 1:125

1
CI-1



REV.	DESCRIPCION	ELAB. POR	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA



DETALLE DE COLOCACION DE EXTINTORES SIN ESCALA

2
CI-1

SISTEMA DE PROTECCION POR MEDIO DE EXTINTORES			
UBICACION	NUMERO DE EXTINTORES	CAPACIDAD (Kg)	TIPO
AREA DE SERVICIO ESTACION P.B.	5	9	ABC
AREA DE OFICINAS	13	9	ABC
ZONA DE ALMACENAMIENTO	2	9	ABC

JOSMAR
ENALAJACIONES JOSMAR S.A.P.I. DE C.V.
UNIDAD DE INSPECCION EN MATERIA DE
ESTACIONES DE SERVICIO
NUMERO DE Acreditacion ES-033
NUMERO DE APROBACION UNIS-10622

REVISION: 01 PROYECTO: 01

ESTE PLANO CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DISEÑO
Y CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE
SERVICIO, BAJO LA NORMA
NOM-005-ASEA-2016 SUJETO A
LA PROBABILIDAD DEFINITIVA DE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES


FECHA: 18/07/2021

NUMERO DE INSPECTOR: 114215

NOMBRE / FIRMA: ING. MARCOS P. ORTIZ

No. DICTAMEN: DI-D-27-09-01

SELOS



NOTAS Y ESPECIFICACIONES
LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

SIMBOLOGIA			
PLANTA	ALZADO	CAPACIDAD	EXTINTOR TIPO
		9 KG	ABC

- 485C SIMBOLO, PEMEX PREMIUM Y LOGO 50TAPACHULA
 - 7483C LOGOTIPO, PEMEX MAGNA, FALDON, DISPENSARIOS Y DETALLES DISTINTIVOS DE ELEMENTOS DE LA ESTACION DE SERVICIO.
 - NEGRITO TIPOGRAFIA ALUMINUM, PEMEX DIESEL, REJILLAS DE DRENAJE ACETOSAS, FRANJAS EN PROTECCION, DEPÓSITOS/CONTENEDORES DE BASURA Y DETALLES EN MOBILIARIO.
 - BLANCO TIPOGRAFIA Y LOGOTIPO.
 - 3005C SEÑALIZACION Y REJILLAS DE DRENAJE PLUVIAL.
 - 116C SEÑALIZACION HORIZONTAL, GUARNICIONES Y FRANJAS EN ELEMENTOS DE PROTECCION.
 - 172C CONEXION DE RECUPERACION DE VAPORES.
- RESTRICCIONES DE COLOR: LOS COLORES INSTITUCIONALES NO SERAN UTILIZADOS EN NINGUN OTRO ELEMENTO O LUGAR DE LA ESTACION DE SERVICIO. Queda estrictamente prohibido el uso o aplicacion en elementos de la franquicia PEMEX, o de cualquier color que no se encuentre indicado en el presente manual.

UBICACION	AREA	%
PREDIO	2517.204 M2	100.00 %
AREA DE SERVICIOS ESTACION P.B.	297.41	11.82%
AREA DE OFICINAS P.A.	118.87	4.72%
CUARTO DE SERVICIOS	5.75	0.23%
CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	5.33	0.21%
AREA DE TECHUMBRE	371.10	14.74%
AREA DE TANQUES	117.06	4.65%
AREA DE ESTACIONAMIENTO	173.00	6.87%
AREA DE BANGUEAS	132.18	5.25%
AREA DE CIRCULACION	1128.50	44.84%
AREA VERDE TOTAL	174.52	6.93%

AREA VERDE		
AREA VERDE A	30.70	1.22%
AREA VERDE B	31.48	1.25%
AREA VERDE C	40.82	1.62%
AREA VERDE D	4.93	0.19%
AREA VERDE E	10.35	0.41%
AREA VERDE F	56.24	2.25%
TOTAL	174.52	6.93%

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COSTA DE CHIAPAS A.C.
CONSTITUIDO EN 1965

FECHA: 18/07/2021

NUMERO DE INSPECTOR: 114215

NOMBRE / FIRMA: ING. MARCOS P. ORTIZ

No. DICTAMEN: DI-D-27-09-01

SELOS

TIPO DE ESTACION: ESTACION DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIESEL Y GASOLINAS (URBANA)	DOMICILIO FISICO DE LA ESTACION: 7A AV. SUR (PAR VIAL) ESQ. BOULEVARD INTERAMERICANO No. 11, MZ-2, LOTE-1, COL. TEOFILO ACEBO, TAPACHULA, CHIAPAS.	FECHA DE ELABORACION: ABRIL-2022
NUMERO DE ESTACION DE SERVICIO: E14453	RAZON SOCIAL: PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	ESCALA: INDICADA
DOMICILIO: 8a NORTE No. 30 INT-2, TAPACHULA, CHIAPAS.	CLAVE DE PLANO: CI-1	REVISION: REV-01
DESCRIPCION DEL PLANO: PLANO SISTEMA CONTRA INCENDIO		